



50mm pípa innfók boðlagna.  
 Pípa leggst út fyrir lóðarmörk ásamt pípu fyrir  
 heimaug rafveitu.

Tengidós undir þakskeggi fyrir lagnir að  
 loftneti

Aðallata bílgeymslu.  
 A = höll fyrir boðlagnir.  
 B = höll fyrir stjórntæki og orkusæla rafveitu.  
 C = höll fyrir stjórntæki og yfirtraumsvarnir neysluveitu.

Boðlagnir skulu vera 20 mm plastpíplagnir.  
 sé annað ekki tekið fram á teikningum  
 Hæð tengla og tengidósa í boðlögnum skal  
 vera 200 mm þar sem annað er ekki tekið fram  
 á teikningum

Tengidósur fyrir hitastilla skulu  
 vera 1300 mm frá gólfi.

Hannað: Ásgr	Yfirfarið: Ásgr	Samþykkt: <i>Ásgr. Jónas</i>	Breytt: a	Dags.: 21.10.2003	Mál: 1:50
Grundarsmára 14 201 Kópavogi Símar: 554 6058, 899 4750 Net: skinfaxi@skinfaxi.is Vefbörng: www.skinfaxi.is kn: 271239-7699		Marargata 4 Vogum Vatnsleysuströnd			
Skinfaxi ehf rafmagnsráðgjöf			Útgáfa: A		Blað: 3/4

